



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУӦМ

От 24 ноября 2020 года

№ 101

(Республика Коми, Корткеросский район, п. Приозёрный)

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря за жилыми домами, находящимися на территории сельского поселения «Приозёрный»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, № 131-ФЗ, статьи 34 главы 5 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, руководствуясь п.п. 4 пунктом 1 статьи 8 Устава сельского поселения «Приозёрный», в целях предотвращения на территории поселения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий пожаров, обеспечения защиты населения и быстрой ликвидации пожаров, администрация сельского поселения «Приозёрный»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Типовой перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря за жилыми домами, находящимися на территории сельского поселения «Приозёрный», согласно приложению.
2. Довести до сведения населения Типовой перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря за жилыми домами, находящимися на территории сельского поселения «Приозёрный».
3. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Приозёрный» от 21 июня 2012 года № 44 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров, закрепленных за жилыми домами, находящимися на территории сельского поселения «Приозёрный».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава СП «Приозёрный»

С. Н. Богадевич

**Типовой перечень первичных средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря за жилыми домами, находящимися на
территории сельского поселения «Приозёрный»**

1. Общие положения

Первичные средства тушения пожара- огнетушители, немеханизированный ручной инструмент (пожарные ломы, багры, топоры, приставные лестницы), пожарный инвентарь (кошма, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) пожарные щиты, пожарные вёдра, бочки для воды, ящики для песка).

Помещения, здания и сооружения жилых домов необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в нормативных документах по пожарной безопасности. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

2. Определение необходимого количества первичных средств
пожаротушения и правила их использования

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения жилых домов следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых территорий и сооружений.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

В жилых домах на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных порошковых огнетушителей ёмкостью не менее пяти литров с зарядом порошка предназначенного для тушения класса пожара - А.

В замкнутых помещениях объемом не более 50 м³ (гаражи для индивидуального автотранспорта, подвальные помещения, складские здания без постоянного пребывания людей) для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м³ и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей размеры полотен могут быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

3. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, который граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

№ п/п	Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря	Нормы комплектации в зависимости от типа помещений и строений		
		Индивидуальные жилые дома, дачные домики	Квартиры в благоустроенных жилых домах	Квартиры в неблагоустроенных жилых домах
1.	Огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью 5 литров и более	1	1	1
2.	Ведро	1	-	1
3.	Ёмкость с запасом хранения воды объемом 0,2 м ³ в летнее время	1	-	-
4.	Лопата штыковая или совковая	1	-	-
5.	Топор	1	-	-
6.	Лом или багор	1	-	-
7.	Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома)	1		

Примечания:

1. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

2. В зимнее время (при температуре ниже 1 градуса С) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

3. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно сокращать их ширину и препятствовать безопасной эвакуации людей.

4. Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, доступном для использования в случае пожара.